



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

PEDIDO DE INFORMAÇÕES N.º 104/92

ENCAMINHAMENTO: Ao Exmo. Sr. Prefeito NICOLA CORTEZ

ASSUNTO: solicita informações com relação ao sistema de escoamento de águas pluviais do Jardim América, no trecho ao lado do Fórum de Justiça.

Senhor Presidente:

ENCAMINHE - SE
Sala das Sessões, 31/03/1992

Presidente da Câmara Municipal

CONSIDERANDO que o sistema de captação de águas pluviais localizado no Jardim América, no trecho ao lado do prédio do Fórum, não está dando normal vazão às águas das chuvas, ocasionando o total alagamento da área de estacionamento de veículos ali existente;

CONSIDERANDO que, após a execução de serviços de terraplenagem na parte dos fundos do Fórum, os problemas de escoamento das águas pluviais se agravaram no local,

SOLICITAMOS seja encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Nicola Cortez o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÕES:

1. Qual o trabalho que a Prefeitura pretende realizar para eliminar os problemas de escoamento de águas pluviais ao lado do Fórum, onde a tubulação passa sob a Avenida dos Imigrantes e sai na Rua da Boa Vontade ?
2. Quando esse trabalho será executado ?

Sala das Sessões, 31 de março de 1992

a) JOSÉ DIAULAS PIMENTEL DE ALMEIDA



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
ESTÂNCIA CLIMÁTICA

PI 104/92

104-A

Bragança Paulista, 16 de abril de 1992

GABINETE DO PREFEITO

CM-151/92

N.º

RECEBI EM:

22/04/1992 HS. 15:10

A) [Signature]
(FUNCIONÁRIO)

ENCAMINHE - SE

Sala das Sessões / / 1992

Presidente da Câmara Municipal

Excelentíssimo Senhor
Doutor JOSÉ JOZEFRAZ BERTO FREIRE
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de
BRAGANÇA PAULISTA

Senhor Presidente,

Ref.: Pedido de Informações nº 104/92

Em atenção ao Pedido de Informações nº 104/92, de autoria do nobre Vereador José Diaulas Pimentel de Almeida, que trata sobre escoamento de águas pluviais do Jardim América, no trecho ao lado do Fórum local, encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, a inclusa cópia xerográfica da informação prestada pelo Departamento de Obras desta municipalidade.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinto apreço.

Cordialmente,

[Signature]
NICOLA CORTEZ
Prefeito Municipal



22/04/92
DOC. cópia p. Diaulas
A) [Signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
ESTÂNCIA CLIMÁTICA

DOP/PI-039/92

Bragança Paulista, 14 de abril de 1992.

PARA: Gabinete
DE : DOP

Assunto: Pedido de Informações nº104/92

Senhor Prefeito,

Em atendimento ao solicitado no pedido acima, o Departamento de Obras Públicas tem a informar que:

- Está previsto o prolongamento da tubulação de diâmetro de 1,50 mts, existente hoje ao lado do prédio do Forum, atravessando a Avenida dos Imigrantes até o Ribeirão do Lavapês, porém como se trata de tubulação certa profundidade, de trabalho sa execução principalmente no trecho que atravessa a Avenida dos Imigrantes e ao lado de construções hoje existente, deve ser programada em período de seca, estudos estão sendo feitos com a finalidade de viabilizar sua execução. No momento, será executada/ uma caixa com vertedouro na tubulação de 1,50 mts de diâmetro, / hoje existente, atrás do prédio do Forum, acoplada a uma pequena barragem, com o intuito de regularizar em parte a vazão das chuvas, o que virá minimizar o problema hoje existente.

Sendo o que tinha para informar, subscrevo-me.
Atenciosamente,

