



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

**PEDIDO DE INFORMAÇÕES
Nº 29/2000**

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº	132,00
Fls.	2
de	m.

Autor: Miguel Lopes (Miguelzinho)

SOLICITAMOS seja este Pedido de Informações encaminhado à Chefia do Executivo Bragantino, para prestar informações com relação à infiltração de água que vem ocorrendo na laje e rede elétrica da EEPG "Desportista Inaldo Manta" - Bairro Curitibanos.

ENCAMINHE - SE
Sala das Sessões, 22.10.2000
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

29-A

C. M. E. B. P.
PROT. GERM. DE 137,00
Fls. 3
a) m

Solicitamos que sejam enviadas a esta Casa as seguintes informações:

- 1- A Prefeitura Municipal realizou vistoria no local?
- 2- Em caso afirmativo, o que foi constatado?
- 3- Foi realizado algum tipo de laudo técnico? Em caso afirmativo, encaminhar cópia.
- 4- Foram realizadas obras no local? Quais?
- 5- Em caso de processo licitatório, quando terão início as obras?
- 6- Os alunos estão correndo algum tipo de perigo? Qual?
- 7- Será construída quadra de esportes na referida escola? Quando?



29-B

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

C. M. E. B. P.	
PROT. GERM. Nº.	137, 00
Fis.	4
D)	22

8- Em caso negativo, por quê?

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2000.


MIGUEL LOPES
(Miguelzinho)
vereador - PRTB



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Bragança Paulista, 02 de março de 2.000.

29-C

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL N.º 137.00
Fls. 06
31

A
Câmara Municipal de Bragança Paulista

Assunto: Pedido de Informações nº 029/00.

Informações com relação à infiltração de água que vem ocorrendo na laje e rede elétrica da EEPG "Desportista Inaldo Manta" - Bairro Curitibaanos.

1 - O Engº Marcelo Soares Camargo, Chefe da Divisão de Obras Públicas da época, realizou vistoria no local em 02 de dezembro de 1.999.

2 - Segundo informações do engenheiro o prédio principal apresentava grande número de goteiras no dia da vistoria, sendo que a estrutura de madeira da cobertura e as telhas estavam boas, porém o sistema de captação das águas pluviais é que estava comprometidas.

3 - Não. Apenas informações técnicas quanto aos procedimentos para sanar o problema.

4 - Após vistoria, foram levantados todos os serviços necessários para realização de reforma no prédio, inclusive revisão do telhado com trocas de calhas, condutores, etc, e aberto licitação para execução dos serviços.

5 - De imediato.

6 - Prejudicado.

7 - Sim. A construção da quadra de esportes está inserida no mesmo processo licitatório.
Conjuntamente com a execução da reforma.

Atenciosamente,


Engº Luiz Antonio Duarte
Secretário Municipal de Planejamento