



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº. 360, 99
Fº 10
*) M.

REQUERIMENTO No. 241/99

Autor: Mário Rizzardo.

Nos termos regimentais, requeremos o envio da presente propositura à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU - Regional de Campinas, solicitando a realização de vistoria e as devidas providências com relação a tubulação de gás do Bloco 04 do Conjunto Habitacional "Saada Nader Abi Chedid".

ENCAMINHE - SE
Sala das Sessões, 13.14.1999
.....
Presidente da Câmara Municipal

JUSTIFICATIVA

Durante as reformas que estão sendo realizadas no Bloco 04 do conjunto habitacional em referência, foi detectado que a tubulação utilizada para o encanamento de gás está completamente enferrujada.



241-A

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº.	360/99
Fil.	11
B)	m.

Solicitamos que seja realizada uma vistoria no local o mais

Sala das Sessões, 13 de abril de 1999.

Mario Rizzardo

MARIO RIZZARDO
vereador - PFL



CÂMARA MUNICIPAL

241-B

CT. CDHU/GAR/5020900/912/99.

29 JUL 08 42 28 00 Campinas, 01 de Julho de 1999.

PA

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 360, 99
F. 05
2) m.

A
Câmara Municipal
Bragança Paulista
 A/C Dr. Arnaldo De Carvalho Pinto
 Presidente da Câmara

Ilustríssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício GP nº480/99, datado de 15/04/99, vimos encaminhar em anexo, teste de Estanqueidade realizado na instalação de GLP, efetuado em 14/05/99.

Esclarecemos que antes da liberação dos apartamentos do Bloco 04 para retorno às U.H's, as tubulações foram recuperadas e devidamente testadas.

Sem mais, para o momento elevamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ENCAMINHE - SE
 Sala das Sessões, 02/8/99

 Presidente da Câmara

Angela Agostinelli
ÂNGELA AGOSTINELLI DOS SANTOS
GERENTE DE AÇÃO REGIONAL
CAMPINAS
EM EXERCÍCIO

ENCAMINHADO EM 02/8/99
 EM RESPOSTA: Res. nº 241/99
 A) M. Rizzardo

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
 Secretaria da Habitação
 Av. Nove de Julho, 4939 - CEP 01407-200 - São Paulo - SP - Tel (PARX) 3061-3222 - Fac. - Símb. 3061-1611 Telex 1136456 DESP-BR

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

Av. 09 de Julho, 4.927/39 - CEP 01407-200 - São Paulo - SP - Tel (PARX) (011)3061-3222 - Fax (011) 3061-1611



COMUNICAÇÃO

241-C

Data 22/07/99 Folha De

De: ENGE RUBENS H. WEST Para: DR. ALBERTO A. BELLAN

Referência: BRABANCA PAULISTA

Assunto: TUBULAÇÃO DE GÁS 2L 04 CS. HAB. "SANTA LUZENA ARI CREDIO"

RETORNAMOS COM RELATÓRIO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇÕES DE GÁS DO BLOCO EM QUESTÃO.

Rubens Henrique West
22/07/99

Rubens Henrique West
Eng Civil
CREA 0600758430

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº. 360/99
Fm. 06
8) <i>[Signature]</i>



C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 260.99
Fls. 07

241-D

FOLHA DE DESPACHOS **DUCCO7** Importação de PRODUTOS S.A.

Dados do Documento:		No. DA ENTRADA: SDS
De: <u>Walter</u>		Data de Entrada: 26/04
Empreendimento: <u>Brag. Paulista</u>		Para: <u>Engº Chaita</u>
Assunto: <u>Ofício e requerimento da C.M. Municipal.</u>		Contrato:
DESPACHO NO. 01		Data do Documento:
DE: <u>Engº Chaita</u>		
PARA: <u>Engº Paulo Maschietto</u>		
Comunicação: <u>Para suas providências de vistoria e emissão de Relatório.</u>		

Data: <u>27/04/99</u>	Assinatura: <u>[Signature]</u> <small>Engº Rosângela Chaita Prado CREA: 0600247587</small>
-----------------------	---

DESPACHO NO. 02	
DE: <u>ENGE PAULO MASCHIETTO FILHO</u>	
PARA: <u>ENGE ROSANGELA CHAITA</u>	
Comunicação: <u>ESTAMOS ANEXANDO O RELATÓRIO DOS TESTES DE ESTANQUEIDADE DAS TUBULAÇÕES DE GÁS EM TODOS APARTAMENTOS (32) DO BLOCO 4 - BRAGANÇA PAULISTA B., FAVOR EXPEDIR PARA CDHU. OBSERVAMOS BOMBE ANTES DA LIBERAÇÃO DOS APARTAMENTOS PARA ENTRADA DOS MUTUÁRIOS FORAM DEFEITOSAS E TESTES COM TUBULAÇÕES</u>	

Data: <u>15/07/99</u>	Paulo Maschietto Filho <small>engenheiro civil</small>	Assinatura: <u>[Signature]</u>	SE 601
-----------------------	---	--------------------------------	--------

DESPACHO NO. <u>CREA 0600247587</u>	
DE: <u>Engº Rosângela Chaita Prado</u>	
PARA: <u>Engº Walter Godoy</u>	
Comunicação: <u>Em anexo Relatório dos testes de estanqueidade das tubulações de gás do 32 aptº do bloco 4 da Bragança Paulista.</u>	

Data: <u>15/07/99</u>	Engº Rosângela Chaita Prado <small>CREA: 0600556715</small>	Assinatura: <u>[Signature]</u>	Folha: _____
-----------------------	--	--------------------------------	--------------

6.02.00.03
0453
16-07-99

FOLHA DE DESPACHOS

DUPLICATA
implantação de PROJETOS

Dados do Documento:		No. DA ENTRADA: 886
De:		Data de Entrada: 15/07/99
Ednel Geosonda		Para: Engº Paulo.
Empreendimento: Bury Paulista - GEOSONDA		Contrato: GEOSONDA
Assunto: Tanti de entrega do de DE GAS		Data do Documento: 14/07/99

DESPACHO NO. 01

DE: ENGR PAULO MASCHIETTO

PARA: SECRETARIA

Comunicação: FAVOR ADELAR EJE EXPEDIENTE AO
DE Nº DE ELIMINA SDS DE 26/04/99

Data: 15/07/99

Paulo Maschietto Filho
engenheiro civil
CREA 06089/13697

Assinatura

Paulo Maschietto Filho

DESPACHO NO.

DE:

PARA:

Comunicação:

Data:

Assinatura

DESPACHO NO.


DE:

PARA:

Comunicação:

Data:



Assinatura



EDHEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua 51, Quadra 67, Lote 8 e 9
Vivendas do Engenho D'Água - Itatiba - S.P.
Tel/FAX: (011) 7805-8143 e 7805-8144

TESTE DE ESTANQUEIDADE

Teste de estanqueidade realizado na instalação de GLP, conforme norma ABNT 13932, item 5.6, na Central de GLP e linha de utilização, no trecho entre a Central e os reguladores de pressão.

- Data do Teste: 14/maio/1999
- Cliente: GEOSONDA S/A
Av. Sebastião Henriques, 289 - Bairro do Limão - SP
C.G.C. 60.681.749/0001-73
- Local: Conjunto Habitacional Bragança Paulista "B"
Bloco 4 - Prédio 1 e 2 com 32 aptos.
Bragança Paulista - SP
- Tubulação: Em aço galvanizado NBR 5590
- Pressão do Teste: 02 à 04 kg/cm²
- Queda Manométrica: não houve
- Eficiência: 100%
- Duração: 2 horas
- Realizador do Teste: Geraldo Azevedo 
- Supervisão do Teste: Engenheiro Eduardo Augusto Araújo Caruso
CREA 211.218/D 

Itatiba, 14 de maio de 1999.

