



## CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

C. M. E. B. P.
PROT. GERAL Nº 149, 98
F. 09
n) m

REQUERIMENTO Nº 362/99

Autores: Paulo Miguel Zenorini, Marco Antônio Marcolino, Mário Rizzardo e Nicola Cortez

Nos termos regimentais, requeremos o envio da presente propositura ao Gerente Geral da Empresa Elétrica Bragantina S.A., solicitando informações com relação ao sistema de iluminação pública do Jardim da Fraternidade.

ENCAMINHE - SE  
Sala das Sessões, 18.15.1999.  
To.  
Presidente da Câmara Municipal

### JUSTIFICATIVA

A solicitação foi feita durante audiência pública para debates sobre as diretrizes orçamentárias para o ano 2000, realizada no dia 12 de maio último no Jardim da Fraternidade com os moradores do setor, que engloba também a Hípica Jaguari.



362-A

**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA**


C. M. E. B. P.	
PROT. GERAL Nº.	149, 98
Fol.	10
at.	72


Solicitamos que seja encaminhada a esta Casa as seguintes informações:

- 1- Por que as luzes da Rua Benedito Dias Vieira acendem somente uma hora depois do restante do bairro?
- 2- Existe algum problema técnico?
- 3- Em caso afirmativo, qual? Quais as providências para sanar o problema?

Sala das Sessões, 18 de maio de 1999.

  
PAULO MIGUEL ZENORINI  
Vereador - PPS

  
MARCO ANTÔNIO MARCOLINO  
Vereador - PSC

  
MÁRIO RIZZARDO  
Vereador - PFL

  
NICOLA CORTEZ  
Vereador - PL



Bragantina

TTBC-0608/99

17 de junho de 1999

À  
Câmara Municipal de Bragança Paulista  
Nesta

A/C - Dr. Arnaldo de Carvalho Pinto  
M.D. Presidente da Câmara

Assunto: v/Ofício GP. N.º 765/99

Prezado Senhor

Em atenção ao ofício supra informamos que:


- No Jardim da Fraternidade, especificamente na rua Benedito Dias Vieira o conector que interliga o comando de iluminação foi oxidado provocando mal contato elétrico e prejudicando o seu funcionamento normal.
- Foi um problema técnico de materiais, porém de fácil solução.
- Visando agilizar o atendimento em casos como este, ou em caso de emergência, falta de luz bem como assuntos comerciais poderão ser contatados diretamente ao nosso C.A.C. (Centro de Atendimento ao Cliente) através do telefone 196.

Atenciosamente.

  
CARLOS A. MANFRIN CANNO  
Gerente Comercial

dazc.

EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A.

  
PEDRO ODA  
Gerente Geral

ENCAMINHADO EM 22, 6, 99  
EM RESPOSTA: 819, n.º 362/99

1) P. Miguel, Macedino, M. Rizzardo  
M. Oda

CÂMARA MUNICIPAL

21 JUN 08 4 08 PM 001804

BRAGANÇA PAULISTA, SP

362-13  
Caiuá  
Celpa  
Cemat  
Celfins  
Nacional  
Bragantina  
Vale Paranapanema  
Força e Luz do Oeste

<b>C. M. E. B. P.</b>	
PROT. GERAL N.º	149, 98
Fl.	12
dt.	22/6/99