

**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>C. M. E. B. P.</b> |                |
| PROT. GERAL Nº        | 541/00         |
| Fs.                   | 11             |
| a)                    | m <sup>3</sup> |

**REQUERIMENTO Nº 504/2000**

**Autores: Paulo Miguel Zenorini, Marco Antônio Marcolino e Nicola Cortez**

**Co-autores: Adílson Leitão, Arnaldo de Carvalho Pinto (Carvalho Pinto), Clóvis Amaral Garcia (Clóvinho), Fábio de Assis Livreri, João Afonso Sólis (Jango), João Soares Souza Lima, Luís Carlos Ferreira (Véio), Luiz Gonzaga Pires Mathias, Luiz Villaça, Marçal Alves de Oliveira, Marcus Vinícius Valle Júnior, Miguel Lopes (Miguelzinho), Nelson Sasahara, Paulo Mário, Serginho Conti e Sílvio Geraldo Caner**

Nos termos regimentais, requeremos o envio da presente propositura ao Gerente Geral da Empresa Elétrica Bragantina S/A, solicitando informações com relação aos freqüentes blecautes que vêm ocorrendo no Jardim São Miguel, em atendimento a reivindicação feita pelos moradores durante audiência pública para debates sobre as diretrizes orçamentárias, para o ano de 2001.

ENCAMINHADO EM 31/5/2000

a. **ARNALDO DE CARVALHO PINTO**  
Presidente da Câmara



## CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

|                 |        |
|-----------------|--------|
| C. M. E. B. P.  |        |
| PROT. GERAL Nº. | 541,00 |
| Fol.            | 12     |
| El.             | mf     |


504-A

### JUSTIFICATIVA

Foi realizada reunião com os moradores do Jardim São Miguel e Recanto Elizabeth, no dia 24 de maio último, tendo sido apresentada a solicitação para enviar a esta Casa as seguintes informações:

- 1- Por que está ocorrendo este tipo de problema no Jardim São Miguel?
- 2- Está sendo tomada alguma providência? Qual?
- 3- Em caso negativo, por quê?

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000.

  
PAULO MIGUEL ZENORINI  
vereador - PPS




**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>C. M. E. B. P.</b> |         |
| PROT. GERAL Nº        | 541.100 |
| Fs.                   | 13      |
| a)                    | mp      |

504-B

  
**MARCO ANTONIO MARCOLINO**  
vereador - PL

  
**NICOLA CORTÉZ**  
vereador - PPB

**Co-autores: Adílson Leitão, Arnaldo de Carvalho Pinto (Carvalho Pinto), Clóvis Amaral Garcia (Clovinho), Fábio de Assis Livreri, João Afonso Sólis (Jango), João Soares Souza Lima, Luís Carlos Ferreira (Véio), Luiz Gonzaga Pires Mathias, Luiz Villça, Marçal Alves de Oliveira, Marcus Vinícius Valle Júnior, Miguel Lopes (Miguelzinho), Nelson Sasahara, Paulo Mário, Serginho Conti e Sílvio Geraldo**

**Caner** (foi elaborada cópia para inclusão de co-autoria dos demais vereadores, conforme solicitado pelo vereador Paulo Mário durante a deliberação - unanimemente aprovado pelo Plenário, sem discussão)



|                       |
|-----------------------|
| <b>C. M. E. B. P.</b> |
| PROT. GERAL Nº 541,00 |
| F. 21                 |
| 81                    |

504-C

TTBC-1053/00

26 de junho de 2000

À  
**CÂMARA MUNICIPAL DE  
BRAGANÇA PAULISTA**

A/C- Sr. Arnaldo de Carvalho Pinto  
Presidente da Câmara Municipal

ENCAMINHE - SE  
Sala das ... 04: 7/10

Presidente da Câmara

Prezado Senhor


Em atenção ao v/Ofício GP DEA nº 688/2000, encaminhado por V.Sa., sob protocolo nº 0606 datado em 05 de junho de 2000, solicitando informações com relação aos freqüentes blecautes que vem ocorrendo no Jardim São Miguel, informamos que:

Estranhamos a referida solicitação, pois conforme planilha em anexo os índices de confiabilidade do Jardim São Miguel, estão mais eficientes que os limites máximos permitidos pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica.

Sem mais,

atenciosamente

  
**CARLOS A. MANFRIM-CANNO**  
Gerente Comercial

  
**PEDRO ODA**  
Gerente Geral

dazc.

ENCAMINHADO EM 04.7.00  
EM RESPOSTA: Reg. nº 504/00  
Jardim São Miguel, Manfrim -  
vica

**Empresa Elétrica Bragançina S/A.**

Rua Teixeira, 467 - Taboão - Bragança Paulista - SP - CEP 12.916-360 - Tel. (11) 7844-6800 - Fax (11) 7844-6845  
Sede: Av. Paulista, 2439 - 5º Andar - São Paulo - SP - CEP 01.311-936 - Tel. (11) 3066-2000

DESPA BRAGANÇA: P.O. 29-Jun-2000-16:47:001505-173

\*\* EXERÇA SEUS CIDADANIA \*\*



|                |     |
|----------------|-----|
| C. M. E. B. P. |     |
| PROT. GERAL Nº | 541 |
| Rb             | 22  |
| *)             | mi  |

504-D

**Empresa Elétrica Bragantina S/A**  
**Setor : Operação do Sistema**

**Análise das Interrupções de Energia Elétrica**

**Circuito : Campo Novo**  
**Local: Jd. São Miguel**  
**Município : Bragança Paulista**

**Mês de Janeiro / 2000**

| Data     | Desligado | Ligado | Duração (min) | Nº Clientes Atingidos | Descrição da ocorrência |
|----------|-----------|--------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 11/01/00 | 23:34     | 23:45  | 11            | 1336                  | Queda Disjuntor SE      |
| 14/01/00 | 17:25     | 17:45  | 20            | 1336                  | Árvore na rede          |
| 14/01/00 | 17:45     | 18:13  | 28            | 480                   | Isolador danificado     |
| 14/01/00 | 18:13     | 18:14  | 1             | 1336                  | Retorno Manobra         |
| 27/01/00 | 08:36     | 08:39  | 3             | 1336                  | Queda disjuntor SE      |

**Mês de Fevereiro / 2000**

Observações: Não ocorreu nenhum registro com relação ao Bairro.

**Mês de Março / 2000**

| Data     | Desligado | Ligado | Duração (min) | Nº Clientes atingidos | Descrição da ocorrência |
|----------|-----------|--------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 01/03/00 | 08:17     | 08:19  | 2             | 1336                  | Manobra em equipamento  |
| 15/03/00 | 08:05     | 11:05  | 180           | 492                   | Serviço Programado      |
| 19/03/00 | 05:55     | 05:56  | 1             | 1336                  | Transferência de carga  |
| 19/03/00 | 17:30     | 17:31  | 1             | 1336                  | Transferência de carga  |

**Mês de Abril / 2000**

| Data     | Desligado | Ligado | Duração (min) | Nº Clientes atingidos | Descrição da ocorrência |
|----------|-----------|--------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 30/04/00 | 13:20     | 14:05  | 45            | 13                    | Transformador 57-5295   |

**Mês de Maio / 2000**

| Data     | Desligado | Ligado | Duração (min) | Nº Clientes atingidos | Descrição da ocorrência |
|----------|-----------|--------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 03/05/00 | 16:30     | 17:05  | 35            | 2                     | Manutenção preventiva   |
| 10/05/00 | 08:30     | 11:20  | 170           | 46                    | Manutenção preventiva   |
| 10/05/00 | 13:26     | 14:50  | 84            | 53                    | Manutenção Preventiva   |
| 10/05/00 | 13:06     | 14:36  | 90            | 14                    | Manutenção preventiva   |

Bragança Paulista, 12 de junho de 2000.

*MP*



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>C. M. E. B. P.</b> |        |
| PROT. GERAL Nº        | 541,00 |
| Fil.                  | 23     |
| 8)                    | ms     |

504-E

**Empresa Elétrica Bragantina S/A**  
**Setor : Operação do Sistema**

### **Levantamento do Índices de Confiabilidade**

**Circuito : Campo Novo**  
**Local : Jd. São Miguel**  
**Município : Bragança Paulista - SP**

Padrões ( DIC - FIC ) - Resolução 024/2000

Baixa Tensão - Zona Urbana

| Período    | DIC ( horas ) | FIC ( Interrupções ) |
|------------|---------------|----------------------|
| Mensal     | 28            | 12                   |
| Trimestral | 40            | 32                   |
| Anual      | 70            | 40                   |

DIC - Duração de interrupção Individual por Consumidor.  
FIC - Frequência de interrupção Individual por Consumidor.

#### **Valores Obtidos:**

|              | MÊS       | DIC  | FIC | DIC  | FIC |
|--------------|-----------|------|-----|------|-----|
|              | Janeiro   | 1,05 | 5,0 |      |     |
|              | Fevereiro | 0    | 0   |      |     |
| 1º Trimestre | Março     | 3,05 | 3,0 | 4,05 | 8,0 |
|              | Abril     | 0,75 | 1   |      |     |
|              | Maior     | 2,83 | 1   |      |     |

Bragança Paulista, 12 de junho de 2000

CÂMARA BRAGANÇA PTA/ -29-Jun-2000-16:47-001545-3/3

**\*\* EXERÇA SUA CIDADANIA \*\***